

Antea Group  
 AZUR VALORISATION  
 Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter un écopôle à Pierrefeu-du-Var (83)  
 Débit requis eau incendie  
 Rapport n° 81704/A

Zone	Unité	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6	Zone 8	Zone 10	Zone 11	Zone 12
<b>Surface zone</b>	m <sup>2</sup>	<b>1026</b>	<b>1848</b>	<b>1310</b>	<b>1189</b>	<b>1878</b>	<b>1524</b>	<b>3943</b>	<b>713</b>	<b>472</b>	<b>169</b>
Besoins pour la lutte extérieure pour 2 heures : <i>calculé selon le guide D9</i>	m <sup>3</sup>	120	180	120	120	240	120	<b>480</b>	120	120	120
Moyens de lutte interne : <i>volume intégrale de la réserve</i>	m <sup>3</sup>	Canon à eau	Canon à eau	Canon à eau	Canon à eau	-	-	<b>Sprinkleur</b>	-	Sprinkleur	-
		360	360	360	360	0	0	<b>381</b>	0	381	0
Volumes d'eau liés aux intempéries : <i>surface du bâtiment pris en compte : 14674 m2 dont zones 9 et 14 : 10l/m<sup>2</sup></i>	m <sup>3</sup>	147	147	147	147	147	147	<b>147</b>	147	147	147
<b>VOLUME DE LA RETENTION THEORIQUE DES EAUX D'EXTINCTION</b>	m <sup>3</sup>	<b>627</b>	<b>687</b>	<b>627</b>	<b>627</b>	<b>387</b>	<b>267</b>	<b>1 008</b>	<b>267</b>	<b>648</b>	<b>267</b>
<i>Confinement interne pouvant être réalisé dans chaque zone : 0,1 m</i>	m <sup>3</sup>	103	185	131	119	188	152	394	71	47	17
<b>Volume restant à confiner en externe</b>	m <sup>3</sup>	<b>524</b>	<b>502</b>	<b>496</b>	<b>508</b>	<b>199</b>	<b>114</b>	<b>613</b>	<b>195</b>	<b>601</b>	<b>250</b>