



Poursuite de la protection en gabions en RG?  
sur environ 20ml.  
A discuter en fonction d'une éventuelle  
modification au niveau du mur en RD  
sur environ 20ml.

Protection gabions en RG  
Hauteur 2.00m  
sur environ 40ml.

Protection des berges et fond du cour d'eau  
type matelas RENO sur 5ml  
à l'amont et à l'aval de la chute

Gestion des eaux de ruissellement  
à améliorer depuis le terrain de tennis  
pour limiter l'érosion

Mur fissuré à reprendre

Mur basculé à évacuer  
Confortement à mettre en place

Affleurement rocheux:  
Purges manuelles à réaliser  
+ pose d'un grillage plaqué  
à préciser après dévégétalisation  
sur environ 10ml.

Zone glissée à conforter  
+ améliorer la gestion des eaux de ruissellement  
dà précier depuis l'amont  
(notamment arrivée d'eau depuis un petit chenal)  
sur environ 10ml.

*Le propriétaire de ce lot  
que l'aménagement se fait  
60cm en dessous du ha*

TOPOGRAPHIE  
NT D'ÉTAT DES

fosse septique

fosse septique

ENV 10m

27

