

# SOLAIREPARC9134227

Chez ENGIE Green  
Le Sextius  
345 Avenue Mozart  
CS 90765  
13617 AIX EN PROVENCE Cedex 1

Suivi par Olivier DELEIGNE  
Chef de Projet Développement  
✉ olivier.deleigne@engie.com

DDTM 83  
Monsieur Angelini  
DDTM/SUAJ/BIDS  
Quartier du Plan  
83 170 BRIGNOLES

Aix en Pce, le 24 novembre 2022

*Envoi par mail avec accusé de réception*

**Objet : Courrier de réponse à la note du SDIS du 4 novembre 2022  
PC n°083 025 21 A0014 – parc solaire de Brue-Auriac (Bois de Fave)**

Monsieur,

En réponse au courrier du SDIS du 4 novembre 2022, que vous m'avez transféré par mail le 17 novembre, sur leur note de recommandations, nous souhaitons vous apporter les éléments de réponse ci-après.

Concernant les ouvrages hydrauliques, ils sont positionnés sur le plan-masse par principe à ce stade. Lors de la phase de construction, ils seront réalisés de manière à ne pas gêner les circulations du SDIS sur les pistes et les interangées, et notamment le dévidoir mobile à bobine.

De même, les aménagements écologiques de type gîtes à reptiles n'encombreront pas les voies, les interangées et les aires de retournement.

Concernant l'accès au site, un glacis sur 2 x 2 m, de part et d'autres de la voie d'accès au site de 5 m de large, sera mis en œuvre.

Pour conclure, ENGIE GREEN s'engage à respecter les points énoncés dans la doctrine SDIS et le règlement départemental du Var.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Romain VERRON  
Pour SOLAIREPARC9134227